

Starogard Gd., dnia 19 czerwca 2013

RR. 6341.7.2013  
za dowodem doręczenia

## *Decyzja*

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 128 ust. 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz zarządzenia nr 64/2012 Starosty Starogardzkiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz ich podpisywania,

### *Starosta Starogardzki orzeka:*

1. *Udzielić Przedsiębiorstwu Gdańskie Młyny Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1 pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód do celów energetycznych tj.:*
  - a/ *piętrzenie wód rzeki Wietcisa w km 6+070 w miejscowości Skarszewy do poziomu rzędnej 117,60 m n.p.m. Kr,*
  - b/ *pobór wód z rzeki Wietcisa do napędu urządzeń energetycznych oraz ich odprowadzanie do rzeki Wietcisa w następujących ilościach:*
    - $Q_{maxh} = 14\,760\, m^3/h,$
    - $Q_{\acute{s}rd} = 180\,000\, m^3/d,$
    - $Q_{maxr} = 5\,387\,400\, m^3/r.$
2. *Zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą dla jazu piętrzącego wodę dla potrzeb małej elektrowni wodnej w Skarszewach w km 6+070 rzeki Wietcisy.*
3. *Zobowiązać Stronę do:*
  - a/ *nie przekraczania maksymalnego poziomu piętrzenia tj. rzędnej 117,60 m n.p.m.,*
  - b/ *bieżącej eksploatacji i konserwacji urządzeń i budowli wodnych,*
  - c/ *utrzymywania w należyтым stanie technicznym koryta i brzegów rzeki Wietcisy na odcinku cofki tj. w km 6+070 – 8+820 w górę rzeki od jazu piętrzącego oraz poniżej jazu do połączenia z kanałem młyńskim i 50 m poniżej połączenia oraz z urządzeniem wodnym jakim jest kanał młyński,*
  - d/ *usuwania zatorów i zanieczyszczeń z koryta rzeki Wietcisy w obrębie jazu i oddziaływania spiętrzenia,*
  - e/ *zapewnienia spływu kry lodowej,*
  - f/ *swobodnego przepuszczania wielkich wód roztopowych i powodziowych,*
  - g/ *zapewnienia przepływu nienaruszalnego rzeki Wietcisy w ilości minimalnej 0,64 m<sup>3</sup>/s,*
  - h/ *naprawiania szkód powstałych w związku z piętrzeniem wody i remontami elektrowni,*
  - i/ *ponoszenia całkowitej odpowiedzialności prawnej i materialnej za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub zaniedbań w utrzymaniu budowli i urządzeń wodnych oraz wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody wynikające z podtopienia bądź zalania użytków przylegających do rzeki w zasięgu cofki,*

- j/ montażu łąty wodowskazowej od strony wody dolnej jazu piętrzącego, z zaznaczeniem rzędnej dla przepływu nienaruszalnego do końca 2013 r. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac należy zgłosić z 7-dniowym wyprzedzeniem do Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego w Tczewie,
  - l/ systematycznego codziennego oczyszczania kraty na wlocie do kanału młyńskiego, m/wykonania przepławki dla ryb do dnia 18.06.2023 r.,
  - n/ partycypowania w kosztach zarybiania rzeki Wietcisy do czasu wykonania przepławki dla ryb.
4. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt. 1 i 2 udzielić do dnia 18.06.2023 r.
5. Niniejsza decyzja została przygotowana na podstawie danych zawartych w następujących opracowaniach:
- „Operat wodnoprawny na piętrzenie wód rzeki Wietcisy w km 6+070 w miejscowości Skarszewy na potrzeby młyna – Małej Elektrowni Wodnej”, wykonany przez Przedsiębiorstwo ORBITAL, luty 2013.
  - „Instrukcja gospodarowania wodą dla jazu w km 6+070 rzeki Wietcisy piętrzącego wodę dla potrzeb małej elektrowni wodnej w Skarszewach”, wykonana przez Przedsiębiorstwo ORBITAL, grudzień 2012.
6. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

### *Uzasadnienie*

Przedsiębiorstwo Gdańskie Młyny Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1, wystąpiło z wnioskiem do Starosty Starogardzkiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód do celów energetycznych tj.: piętrzenie wód rzeki Wietcisa w km 6+070 w miejscowości Skarszewy do poziomu rzędnej 117,60 m n.p.m. Kr i pobór wód z rzeki Wietcisa do napędu urządzeń energetycznych oraz ich odprowadzanie do rzeki Wietcisa w następujących ilościach:

- $Q_{\max h} = 14\,760\text{ m}^3/\text{h}$ ,
- $Q_{\text{śrd}} = 180\,000\text{ m}^3/\text{d}$ ,
- $Q_{\max r} = 5\,387\,400\text{ m}^3/\text{r}$ .

oraz zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą dla jazu piętrzącego wodę dla potrzeb małej elektrowni wodnej w Skarszewach w km 6+070 rzeki Wietcisa.

W czasie trwania postępowania administracyjnego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniósł następujące uwagi:

- montażu łąty wodowskazowej od strony wody dolnej jazu piętrzącego, z zaznaczeniem rzędnej dla przepływu nienaruszalnego do końca 2013 r. termin rozpoczęcia i zakończenia prac należy zgłosić z 7-dniowym wyprzedzeniem do Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego w Tczewie,
- utrzymywania koryta rzeki na długości cofki (km 6+070 – 8+820) oraz poniżej jazu do połączenia z kanałem młyńskim i 50 m poniżej połączenia wraz z urządzeniem wodnym jakim jest kanał młyński (kanał roboczy),
- zapewnienia przepływu nienaruszalnego rzeki Wietcisy w ilości minimalnej  $0,64\text{ m}^3/\text{s}$ ,
- RZGW Gdańsk stoi na stanowisku, że należy zobowiązać właściciela obiektu do budowy przepławki dla ryb. W Programie Wodno-Środowiskowym Kraju w ramach działań podstawowych dla SCWP DW 1202 wskazano działanie P.O.W.4 –

zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę do migracji ryb. Jego zakres rzeczowy obejmuje udrożnienie cieków Wietcisa na odcinku od źródeł do ujścia.

Obowiązek wykonania przepławki dla w/w/obiektu wynika również z programu udraźniania rzek i powinien zostać nałożony na użytkowników budowli wskazanych w programie na etapie występowania o nowe pozwolenia wodnoprawne zgodnie z art. 63 ustawy Prawo wodne (Budowle piętrzące powinny umożliwić migrację ryb, o ile jest to uzasadnione warunkami środowiska).

- należy przywołać pozostałe obowiązki i zobowiązania dotyczące utrzymania rzeki zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym nr Os. 6210-11/3/R/2002 z dnia 19.03.2002 r. Powyższe uwagi zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

W związku z uwagami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Starosta Starogardzki pismem z dnia 25.03.2013 r., znak: RR.6341.7.2012 wezwał Przedsiębiorstwo Gdańskie Młyny Sp. z o.o. o podanie terminu wykonania przepławki dla ryb.

Gdańskie Młyny Sp. z o.o. na wezwanie Starosty udzieliły następującej odpowiedzi:

„proponujemy wykonanie przepławki dla ryb w terminie 10 lat, jednak nie wcześniej niż przed wykonaniem wszystkich przepławek na zabudowach progowych usytuowanych od ujścia rzeki Wierzycy do budowli wodnej na rzece Wietcisy.

W chwili obecnej rzeka Wierzycy dostępna jest dla ryb tylko na odcinku długości 5 km, do jazu małej elektrowni wodnej w Brodzkich Młynach. W Programie Udraźniania Rzek Województwa Pomorskiego uchwalonym Uchwałą Nr 355/XXIV/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2004 roku przedstawiono, że:

W etapie I niezbędne jest udrożnienie następujących budowli w zlewni rzeki Wierzycy:

- Brodzkie Młyny (192) na rzece Wierzycy w km 5+000,
- Stockie Młyny (194) na rzece Wierzycy w km 21+180,
- Pelplin (195) na rzece Wierzycy w km 30+775.

W etapie II przewiduje się udrożnienie rzeki do km 91+200 tj. do stopnia wodnego Czarnocińskie Piece (205). W ramach tych działań przewiduje się udrożnienie rzeki przy następujących budowlach:

- Kolincz (196) na rzece Wierzycy w km 52+300,
- Owidz (198) na rzece Wierzycy w km 64+400,
- Starogard Gd. (199) na rzece Wierzycy w km 70+100,
- Starogard Gd. (200) na rzece Wierzycy w km 70+480,
- Skarszewy Dolina (202) na rzece Wietcisa w km 2+300,
- **Skarszewy (203) na rzece Wietcisa w km 6+650.**

Z powyższych informacji wynika więc, że nasza budowla jest praktycznie ostatnią przeznaczoną do realizacji przepławki w ramach II etapu i jej budowa przed wykonaniem przepławek w dole rzeki Wietcisy i Wierzycy (od ujścia do niej Wietcisy) jest pozbawiona racjonalnych przesłanek, gdyż migracja ryb wędrownych i tak zostanie zablokowana na niżej położonych progach nie posiadających przepławek”.

Po przeanalizowaniu załączonego do wniosku „Operatu wodnoprawnego...” i „Instrukcji gospodarowania wodą”, stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem, w związku z czym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 80-804 Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19 za pośrednictwem Starosty Starogardzkiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Starosty  
**Jerzy Komorowski**  
Naczelnik Wydziału Rozwoju  
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

**Otrzymują:**

- 1/ Gdańskie Młyny Sp. z o.o., ul. Na Ostrowiu 1, 80-873 Gdańsk.
- 2/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.
- 3/ Polski Związek Wędkarski, Okręg w Gdańsku, ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk.
- 4/ A/a.

Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), pozostałe strony postępowania zostały poinformowane zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

Uiszczono opłatę skarbową w kwocie 217 zł zgodnie z częścią III ust. 24 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o płacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański.

